

アスベスト調査の結果と対策について

市有施設におけるアスベストの使用状況が、15日に判明しましたのでお知らせします。いずれの施設も健康障害を引き起こす可能性は極めて低い状況ですが、市では次の対策を実施することになりました。

調査建物	669棟
第1次調査（原課による図書・目視調査）の結果、吹付けがないとした建物	611棟
第2次調査（都市建設部による現地調査）の結果、吹付け石綿等の使用がないとした建物	28棟
第3次調査（分析機関）の結果、石綿の検出がない建物	24棟
第3次調査（分析機関）の結果、石綿の含有が確認された建物	6棟

施設名と場所	対象	石綿含有率	飛散状況	対策
旧あさひ銀行 廊下等天井	ひる石	33.3%	0.2 F/L 未満	閉鎖します
市役所（本館） 議場天井	ひる石	6.9%	0.2 F/L 未満	3月議会までに 除去します
公設地方卸売市場 外便所	ひる石	2.0%	0.2 F/L 未満	閉鎖し、後日除去 します
東小学校 北側教室棟階段天井	ひる石	0.8%	0.2 F/L 未満	応急措置として、 囲い込みを行い、 後日除去します
南側教室棟階段天井	ひる石	1.4%	0.3 F/L	
中央小学校 渡り廊下天井	ひる石	7.3%	0.5 F/L	閉鎖し、後日除去 します

環境庁が平成3年度に実施した住宅地域の大气環境測定では、1.29 F/L以下という結果があります。

除去については、作業業者における資材の確保・監督機関への手続き・施設との調整等を行い、早期に実施できるよう取組んでいます。除去が終了するまでの間、利用される方には不自由をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。