

別表（第3条、第5条、第7条、第11条関係）

項 目	基 準
一般細菌	1 0 0 個／mℓ以下
大腸菌	不検出
亜硝酸態窒素	0． 0 4 m g ／ℓ以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1 0 m g ／ℓ以下
塩化物イオン	2 0 0 m g ／ℓ以下
有機物（全有機炭素（T O C）の量）	3 m g ／ℓ以下
p H値	5． 8 以上 8． 6 以下
味	異常なし
臭気	異常なし
色度	5 度以下
濁度	2 度以下