

設計図書等に関する質問書兼回答書

提出日

令和 7 年 10 月 7 日

開札日	令和 7 年 10 月 24 日
入札番号	第 16 号
案件名	令和 7 年度市道 5359 号線(新鹿沼駅東西自由通路)天井板補修工事

質 問 内 容	鹿 沼 市 回 答 (回答日:令和7年10月8日)
1、工事関係車両駐車場及び仮設建物等の設置場所は提供して頂けるのでしょうか。	提供します。
2、設計書 P9 天井合板・ボード 撤去は、アスベスト含有無しで見て良いでしょうか。	良いです。
3,設計図 A-11 天井下地既存利用になっていますが、ケイカル板の張る向きを変える事で、天井下地を組み替える必要はありませんか。	必要ありません。

- 1 太枠内に必要事項を記入して、契約検査課(keiyakukensa@city.kanuma.lg.jp)に提出してください。メールの場合は、送信後に契約検査課(0289-63-2278)にご連絡ください。窓口を持参することも可能です。
- 2 データで提出する際は、原則 Word 形式でご提出ください。
- 3 質問書は、入札案件ごとに作成してください。同じ内容の質問書を複数案件に提出する場合でも、案件ごとに別々に作成してください。
- 4 質問内容は、資料のタイトルやページ、項目の番号など、疑義のある項目が分かるように記載してください。欄が足りない場合は追加してください。
- 5 質問に対する回答は、質問書の受付日の翌々営業日までにHPに掲載します。ただし、営業時間外に提出された場合は、翌営業日が受付日となります。