

(別紙2)

供給場所及び電力供給条件等

項番	施設名称	所在地	用途分類	供給電気方式	供給電圧	計量電圧	標準周波数	受電方式	自家発電設備
1	新鹿沼駅西地区仮設住宅	鳥居跡町1456-3	行政系施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
2	旧粟野第2小学校	中栗野1057	行政系施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
3	板荷コミュニティセンター	板荷3051-1	コミュニティセンター・集会施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	有（非常用）
4	西大芦コミュニティセンター	草久953-12	コミュニティセンター・集会施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
5	北犬飼コミュニティセンター	上石川1465-4	コミュニティセンター・集会施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
6	南押原コミュニティセンター	楡木町1080	コミュニティセンター・集会施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
7	東大芦コミュニティセンター	上日向375	コミュニティセンター・集会施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
8	粕尾コミュニティセンター	中粕尾273-2	コミュニティセンター・集会施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
9	永野コミュニティセンター	上永野770	コミュニティセンター・集会施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
10	清州コミュニティセンター	深程116-1	コミュニティセンター・集会施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
11	J R鹿沼駅前駐車場	上野町97-4	行政系施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
12	旧粟野中学校	口粟野1812	行政系施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
13	西沢水処理センター	西沢町94	上下水道施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
14	古峰原水処理センター	草久3018-2	上下水道施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
15	北半田水処理センター	北半田191	上下水道施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
16	酒野谷地区農集排処理施設	塩山町1293-1	上下水道施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
17	菊沢西地区農集排処理施設	富岡1118-1	上下水道施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
18	永野小学校	上永野310	学校教育系施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
19	粕尾小学校	下粕尾1444-1	学校教育系施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
20	鹿沼市体育館	さつき町15	文化・スポーツ計施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
21	谷倉山デジタル無線基地局舎	下粕尾国有地	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
22	消防団第1分団第1部車庫詰所	戸張町1803-2	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
23	消防団第1分団第2部車庫詰所	上野町342-1	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし

項番	施設名称	所在地	用途分類	供給電気方式	供給電圧	計量電圧	標準周波数	受電方式	自家発電設備
24	消防団第1分団第3部車庫詰所	西鹿沼町160-8	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
25	消防団第2分団第1部車庫詰所	玉田町455-6	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
26	消防団第2分団第3部車庫詰所	仁神堂町519-2	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
27	消防団第2分団第4部車庫詰所	千渡868-1	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
28	消防団第3分団第1部車庫詰所	下奈良部町209	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
29	消防団第3分団第2部車庫詰所	村井町179-14	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
30	消防団第3分団第3部車庫詰所	樅山町443-1	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
31	消防団第3分団第4部車庫	塩山町438-1	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
32	消防団第4分団第1部、第4部共用車庫	上石川1461-2	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
33	消防団第4分団第3部車庫詰所	深津1842-1	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
34	消防団第4分団第5部車庫詰所	栄町1丁目14-7	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
35	消防団第5分団第1部車庫	酒野谷919	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
36	消防団第5分団第2部車庫詰所	上日向275	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
37	消防団第5分団第3部車庫詰所	下沢1302-3	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
38	消防団第6分団第1部車庫詰所	加園660-7	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
39	消防団第6分団第2部車庫	加園1884-1	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
40	消防団第6分団第3部車庫詰所	上久我99-1	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
41	消防団第7分団第1部車庫	上大久保32	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
42	消防団第7分団第2部車庫詰所	草久1015	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
43	消防団第8分団第1部車庫詰所	板荷124-3	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
44	消防団第8分団第2部車庫	板荷2382	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
45	消防団第9分団第1部車庫詰所	油田町612-4	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
46	消防団第9分団第2部車庫詰所	西沢町1610-1	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
47	消防団第9分団第3部車庫詰所	上南摩町422-1	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
48	消防団第10分団第1部車庫詰所	楡木町1079-1	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
49	消防団第10分団第2部車庫詰所	磯町717-6	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし

項番	施設名称	所在地	用途分類	供給電気方式	供給電圧	計量電圧	標準周波数	受電方式	自家発電設備
50	消防団第10分団第3部車庫詰所	北赤塚町4 5 3－2	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
51	旧消防団第10分団第4部車庫詰所	藤江町1 3 3 8－3	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
52	消防団第11分団第1部・第2部車庫詰所	口栗野8 5 5－1	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
53	消防団第11分団第3部車庫詰所	中栗野6 4 8－1	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
54	消防団第11分団第4部車庫詰所	入栗野2 6 7－1	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
55	消防団第12分団第1部車庫詰所	下粕尾1 2 4 7－1	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
56	消防団第12分団第2部車庫詰所	中粕尾6 0 3－1	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
57	消防団第12分団第3部車庫詰所	中粕尾1 2 3 1－3	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
58	消防団第12分団第4部車庫詰所	上粕尾3 6 4－1	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
59	消防団第13分団第1部車庫詰所	下永野8 9 8－4	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
60	消防団第13分団第2部第1班車庫詰所	上永野5 0 9－4	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
61	消防団第13分団第2部第2班車庫詰所	上永野1 1 9 1－7	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
62	消防団第14分団第1部車庫詰所	深程4 2 2－2	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
63	消防団第14分団第2部車庫詰所	久野8 3 6－6	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし
64	消防団第14分団第3部車庫詰所	北半田1 5 1 1－3	消防施設	交流単相3線式	100V/200V	100V/200V	50Hz	1回線受電方式	なし