設　　計　　書

令和8年度市道0365号線道路築造工事

鹿沼市 北赤塚町

工　　期　　令和9年3月25日まで

設　　計　　概　　要

- 施工延長 L=60.1m　　幅員 W=12.75m
- 土工　　一式
- 排水構造物工　　管渠型側溝300×300(左側) L=53.1m、管渠型側溝300×300(右側) L=53.4m
- 舗装工　　下層路盤工 A=485m2　上層路盤工　A=527m2　凍上抑制層　A=94m2　歩道路盤工　A=97m2
- 縁石工　　歩車道境界ブロック L=55.9m

検算者
設計者

鹿　沼　市　役　所　　(甲－1)

設　　計　　書

事業費

内　訳

工 事 費	(内消費税相当額　　)
本工事費	
用 地 費	
補 償 費	
委 託 費	
事 務 費	

変更前回実施			変更今回		
設計額	工事価格		設計額	工事価格	
	消費税			消費税	
	請負工事費			請負工事費	
請負額	請負価格		請負額	請負価格	
	消費税			消費税	
	請負代金			請負代金	
請負率			増減額		

変更理由

鹿　沼　市　役　所　　(甲－2)

土 木 工 事 仕 様 書

令和８年５月１日適用

Ⅰ　共通仕様

１．工事仕様

受注者は、工事内容に応じ、以下の共通仕様書に準拠し施工すること。なお、内容等に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

（１）道路工事、河川工事、公園工事及びこれらに類する工事

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/g02/kyotuusiyousyo.html

（２）水道工事（導水管、送水管及び配水管）及びこれらに類する工事

〇公益社団法人日本水道協会発行の水道工事標準仕様書

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

（３）下水道工事及びこれらに類する工事

〇公益社団法人日本下水道協会発行の下水道土木工事必携（案）

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

（４）治山工事、林道工事及びこれらに類する工事

〇栃木県環境森林部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/d08/documents/20260401_dobokukyoutuushiyousho.html

〇栃木県県土整備部発行の土木工事共通仕様書

https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/town/koukyoujigyou/kensetsu/r08kyoutuusiyousyo.html

（５）土地改良工事、農道整備工事及びこれらに類する工事

〇栃木県農政部発行の土木工事共通仕様書

２．下請業者の選定

受注者は、一次下請業者を選定する際、当該建設業者の社会保険等加入状況を確認のうえ、社会保険等に加入している建設業者を選定しなければならない。なお、二次下請以下の建設業者についても、原則、社会保険等に加入している建設業者を選定すること。

３．工事看板の設置基準

工事看板の設置基準は、以下の URL を参照すること。

〇鹿沼市 HP：https://www.city.kanuma.tochigi.jp/manage/contents/upload/69fbf4f8e1f7b.pdf

Ⅱ　特記仕様

１．工事資料の提出

受注者は、工事資料の作成にあたり、別紙「鹿沼市工事資料一覧表」を参照するとともに、「鹿沼市電子納品運用ガイドライン」を遵守のうえ、成果品を電子納品すること。

２．法定外労災保険の付保

受注者は、本工事において法定外労災保険に付さなければならない。法定外労災保険とは、業務や通勤に起因した労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、労働者災害補償保険法（労災保険法）による労災補償給付とは別に、企業が独自の立場から保障給付の上積みを行うための保険をいう。

３．週休２日制工事

本工事は、「現場閉所による通期の週休２日」に取り組むことを前提とした発注者指定型の土木工事である。受注者は契約後、「週休２日制工事の実施計画書（様式第１号）」により発注者と協議したうえで週休２日制工事に取り組むこと。

４．熱中症対策に資する現場管理費の補正

本工事は、熱中症対策に資する現場管理費補正の対象工事である。実施にあたっては、「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行について（令和元（2019）年度 7 月 19 日付け技管第 159 号）に基づき行うものとする。（栃木県 HP：https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/20190718.html）

Ⅲ　施工条件

１．工期・工程関係

（1）繰越について

本工事は令和9年度への繰越を予定しており、議会の承認が得られ次第、監督員と協議の上、工期を延長する。

２．建設副産物関係

（1）建設発生土の処分

受注者は、本工事における建設発生土を工事仕様及び関連する法令に基づき適正に処分しなければならない。本工事における建設発生土の処分場所は以下を見込んでいるが、処分場所や処分費用に変更が生じた場合は、別途協議する。

〇処分場所：鹿沼市藤江町 460 付近　　運搬距離　4.7km

３．その他

（１）埋戻工及び路盤工の締固めについて

受注者は、本工事において発生土の埋戻しを行う際、一層の仕上がり厚を 20cm 以下とし、タンパ等で十分締固めること。また、上層路盤工を行う際は一層の仕上がり厚を 15cm 以下、下層路盤工を行う際は一層の仕上がり厚を 20cm 以下とし、所定の機械で締固めること。

（２）中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更

別紙、特記仕様書のとおりとする。

特 記 仕 様 書

中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更

1．　本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下、「調達検討資材」）の調達に必要となる経費（以下、「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。

2．　対象とする調達検討資材は、受注者からの発議に基づき監督職員と協議（第1回協議）の上決定するものとする。

3．　受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議（第2回協議）するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

① 調達検討資材の代替資材を調達した場合

② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合

③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

4．　受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

鹿沼市工事資料一覧表

R2. 2. 1

※1　**1. 提出書類**

No.	工　事　資　料　名	500万円未満※4	検査資料	500万円以上	検査資料	備　　考
1	施工体系図	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
2	施工体制台帳	△	△	△	△	建24の7、建則14の6、仕1-1-1-10
3	再生資源利用・利用促進(実施)書（計画書は施工計画書）、データ※6	○ ※3	●	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
4	建設副産物処理承認申請書・同処理調書(産廃処理業者及び収集運搬業者の許可証と契約書写し、処理場等書類と写真添付)	－	－	○	●	仕1-1-1-18、栃木県建設副産物管理基準
5	設計図書照査表	△	△	○※2	●	契19、仕1-1-1-3
6	工事履行報告書(工事実施工程表含む)：毎月	－	－	○	●	契13、仕1-1-1-24
7	工事打合せ簿総括表、工事打合せ簿（指示・協議・通知・承諾・提出・報告・その他）	○※7	●	○※7	●	契11Ⅱ④
8	確認・立会願・段階確認書（状況写真添付）	－	－	○	●	契11Ⅱ③、仕3-1-1-6
9	工事写真（電子データ）※8	○	●	○	●	契約16、鹿沼市電子納品ガイドライン
10	使用材料報告書(承認願)（再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC材)骨材品質確認状況報告書含む）	○	●	○	●	契15、再生材の利用基準
11	施工計画書（再生資源利用・利用促進計画書含む）	○※3	●	○	●	仕1-1-1-4、土木工事施工計画書作成の手引き
12	施工管理報告書（品質管理、出来形管理）	○	●	○	●	仕1-1-1-23（出来形・品質）
13	台帳関係（舗装・橋梁・照明・標識等）、工事完成図	該当がある場合				仕1-1-1-19、特記仕様書
14	電子納品成果品（事前協議チェックシート、電子媒体納品書含む）	電子納品範囲については監督員との協議による				鹿沼市電子納品ガイドライン
15	その他	監督員が必要と認める資料				
		○：作成資料 ●：検査で確認する資料 △：該当する場合に作成する資料（検査で確認）				

・様式については栃木県土木工事共通仕様書様式集を参照する。

※1　提出書類とは、施工に伴い作成する資料であって、完成時には現場とともに引き渡す書類である。

※2　様式総―3のうち、『栃木県建設工事(変更)請負契約書第19条第1項及び』の記載を削除する。

※3　500万未満の施工計画書に記載する事項
1　工事概要
2　現場組織表
3　緊急時の施工体制及び対応
4　再生資源利用・利用促進（計画）書
5　その他（請負者・発注者が工事施工上必要な事項）

※4　請負額100万円未満の工事資料については、工事写真と出来形のわかる資料とする。（施工計画書等は不要）

注）

建	建設業法
建則	建設業法施工規則
廃掃	廃棄物処理法
安	労働安全衛生法
安則	労働安全衛生規則
労基	労働基準法
土指針	土木工事安全施工技術指針
契	鹿沼市建設工事請負契約書
仕	栃木県土木工事共通仕様書
考査	考査項目別運用表

※6　建設副産物情報交換システム（COBRIS）を利用して登録した場合は、電子データの提出不要。
電子データで提出する場合、国土交通省のホームページより配布している様式（Excel版）で作成する。

※7　「通知」「提出」「報告」「届出」は、電子メールでの提出も可とする。この場合、メール文を印刷することで発議者の押印は省略する。（処理・回答の決裁は必要）提出の頻度は、月に2回程度を標準とし、監督職員との協議により決定する。「指示」「協議」に関する工事打合せ簿は、従来通りの扱いとする。

※8　インデックスプリントは監督員が指示した場合作成する。（省略する場合は、検査時に電子データ（写真等）を確認できる用意をする。）

※5　**2. 請負者手持ち資料（検査を受けた年度の翌年から5年間保存）**

No.	工　事　資　料　名	検査資料	備　　考
1	安全教育実施記録簿(写真添付)		仕1-1-1-26
2	産業廃棄物マニフェスト	△	廃掃12の3、仕1-1-1-18
3	建退共証紙購入報告書・建退共証紙受払簿		仕1-1-1-40
4	有資格者証写し一覧表(元請け、下請け)		安4、安則16
5	新規入場者教育実施記録簿(状況写真添付)		安則15
6	KY 活動等実施記録簿(状況写真添付)		安則24の11
7	重機等の検査証写し及び点検記録簿(自主点検票写真)		安則169
8	重機作業における誘導員及び人との分離措置状況写真		安則158
9	作業員名簿(自社・下請)		労基107
10	社内パトロール実施記録簿(状況写真添付)		考査
11	保安施設記録資料		土指針2-2,3
12	山留め、仮締切等の設置後点検記録		安則375
13	足場、支保工等の設置後点検記録		安則567
14	安全協議会等の実施記録簿(状況写真添付)		考査
15	各種安全パトロール指摘事項是正報告書		考査
16	舗装切取りコア等（500㎡未満で異常が認められない場合には不要、確認は納入伝票等で行うものとする。）	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
17	工事カルテ(請負額500 万円以上)		仕1-1-1-5
18	交通整理員集計表及び伝票	△	仕1-1-1-23(出来形・品質)
19	創意工夫提案資料(状況写真添付)		考査
20	各機関等許可証等		仕1-1-1-35
21	地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、ボランティア活動記録(状況写真添付)	△	考査
		△該当がある場合は（検査で確認する資料）	

※5　請負者手持ち資料とは、発注者に提出を要しないもの。ただし、施工段階あるいは完成検査時に、必要に応じて確認を求めることがあるもの。（原本・原稿等提示）

様式－１

公　表　単　価　一　覧　表

工事名：令和8年度市道0365号線道路築造工事

名　　称	形　状　・　寸　法	単位	単価（円）	適　用　区　分			摘　　要
				機	労	材	
残土処分費		m3	2,000			○	

（備考）

１　本表に記載されている単価は、見積り若しくは特別調査により決定したものである。

２　適用区分に○印があるものは、次の価格を示す。「機」は機械器具等の損料または賃料、「労」は労務費、「材」は材料費。

総 括 情 報 表

事務所	05 鹿沼市	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-05007200000-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	21 鹿　沼土木事務所管内	
単価適用日	0-080810(0)	
諸経費体系	1　一般公共	
ファイル名	令和8年度市道0365号線道路築造工事.ES5	
	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	04　道路改良工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路改良		1式			Y0HZZ
道路土工		1式			Y0H1Y
掘削工		1式			Y0H1Y200
掘削		1式			Y0H1Y200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	457	m３			SZA101　　0 施工　第0-0001号内訳表
路床盛土工		1式			Y0H1Y257
路床盛土		1式			Y0H1Y257A07
路床盛土 2.5m未満 路肩盛土	6	m３			SZA117　　0 施工　第0-0002号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面整形工		1式			Y0H1Y258
法面整形（切土部）		1式			Y0H1Y258408
法面整形 切土部 現場制約なし 全ての費用	2	m２			SZA301　0 施工　第0-0003号内訳表
法面整形 盛土部 法面締固めなし 全ての費用	16	m２			SZA301　0 施工　第0-0004号内訳表
残土処理工		1式			Y0H1Y205
土砂等運搬		1式			Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 5.5km以下	464	m３			SZA105　0 施工　第0-0005号内訳表
残土等処分		1式			Y0H1Y205A0F
残土等処分	464	m３			SZA133　0 施工　第0-0006号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
地盤改良工		１式			Y0H01
置換工		１式			Y0H0125A
置換		１式			Y0H0125A40F
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００	113	ｍ３			S1803　　0 施工　第0-0007号内訳表
路床置換工（有効層）	112	ｍ３			S1801　　0 施工　第0-0009号内訳表
法面工		１式			Y0H1R
植生工		１式			Y0H1R200
張芝		１式			Y0H1R20042A
法面工　人力施工による植生工 張芝工　野芝・高麗芝（全面張） 施工規模　１００ｍ２未満	2	ｍ２			SF316　　0 施工　第0-0011号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
筋芝		１式			Y0H1R20042B
法面工　人力施工による植生工 筋芝工　野芝・高麗芝 施工規模　１００ｍ２未満	16	ｍ２			SF316　0 施工　第0-0012号内訳表
排水構造物工		１式			Y0H25
作業土工		１式			Y0H25200
床掘り		１式			Y0H2520040R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	45	ｍ３			SZA161　0 施工　第0-0013号内訳表
埋戻し		１式			Y0H252005F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	28	ｍ３			SZA181　0 施工　第0-0014号内訳表
側溝工		１式			Y0H25201

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
プレキャストU型側溝		1式			Y0H2520143G
管（函）渠型側溝（左側・標準型一般部） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	38.9	m			SZA597　0 施工　第0-0015号内訳表
管（函）渠型側溝（左側・標準型集水部） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m			SZA597　0 施工　第0-0016号内訳表
管（函）渠型側溝（右側・標準型一般部） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	43.4	m			SZA597　0 施工　第0-0017号内訳表
管（函）渠型側溝（右側・標準型集水部） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	10.0	m			SZA597　0 施工　第0-0018号内訳表
管（函）渠型側溝（車両乗入用一般部） 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	4.2	m			SZA597　0 施工　第0-0019号内訳表
舗装		1式			Y0IZZ
舗装工		1式			Y0I24
アスファルト舗装工		1式			Y0I24212

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（車道・路肩部）		１式			YOI24212A1J
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚３５０ｍｍ 2層施工 全ての費用	485	ｍ２			SZD005　0 施工　第0-0020号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）		１式			YOI24212A1L
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚１５０ｍｍ 全ての費用	527	ｍ２			SZD009　0 施工　第0-0021号内訳表
凍上抑制層		１式			YOI24212A1K
凍上抑制層 全仕上り厚１５０ｍｍ 1層施工 全ての費用	94	ｍ２			SZD006　0 施工　第0-0022号内訳表
歩道路盤		１式			YOI24212A1M
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１００ｍｍ 1層施工 全ての費用	97	ｍ２			SZD006　0 施工　第0-0023号内訳表
歩道路盤		１式			YOI24212A1M

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
車両乗入口路盤 全仕上り厚３７０ｍｍ 2層施工 全ての費用	13	ｍ２			SZD006　0 施工　第0-0024号内訳表
踏掛版設置工		１式			Y0I32
踏掛版設置工		１式			Y0I32201
踏掛版設置		１式			Y0I3220144B
踏掛版設置 ２４－１２－２５　高炉 ｺﾞﾑ支承あり	12	ｍ３			SZD091　0 施工　第0-0025号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ２５	0.9	t			SB501　0 施工　第0-0026号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ２２	1.4	t			SB501　0 施工　第0-0029号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.1	t			SB501　0 施工　第0-0032号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１０	0.01	t			SB501　0 施工　第0-0035号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
縁石工		1式			Y0I31
縁石工		1式			Y0I31201
歩車道境界ブロック		1式			Y0I3120143N
歩車道境界ブロック 設置 C種(180/210×300×600)	55.9	m			SZD241　0 施工　第0-0038号内訳表
道路付属施設工		1式			Y0I28
道路付属物工		1式			Y0I2821C
道路鋲		1式			Y0I2821C43X
道路付属物設置工　道路鋲設置 小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ 施工規模　１０個未満	8	個			SF567　0 施工　第0-0039号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊					
うち材料費		1式			
うち労務費		1式			
共通仮設費（率分）		1式			
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)		1式			Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所			T9300　0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式			T9302　0
産業廃棄物の分析　溶出試験 10検体まで 水素イオン濃度	1	検体			T9059　0
＊＊共通仮設費計＊＊					

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費		1式			
うち法定福利費事業主分		1式			
うち建退共制度の掛金		1式			
＊＊工事原価＊＊					
うち安全衛生経費		1式			
一般管理費等		1式			
契約保証費		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
消費税・地方消費税額		1式			
＊＊請負工事費＊＊					

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次			バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次		MA234
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

路床盛土　　SZA117　　施工　第0-0002号内訳表

2.5m未満　　路肩盛土　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料			振動ローラ［ハンドガイド式］賃料		KQ810
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

法面整形　SZA301　施工　第0-0003号内訳表

切土部　現場制約なし　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小計					

施 工 内 訳 表

法面整形　SZA301　施工　第0-0004号内訳表

盛土部　法面締固めなし　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小計					

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0005号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　5.5km以下　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

残土等処分　　SZA133

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
処分費			処分費		TTA08
小計					

施 工 内 訳 表

路床置換工（無効層）
再生クラッシャーランＲＣ１００　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	100.000	ｍ３			SZA109　　施工　第0-0008号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３			T1010
計	100	ｍ３			
小計	1	ｍ３			
A　路床材種別 D　障害の有無	=2 =1		B　施工数量		=1

08-05007200000-40　　施工　第0-0007号内訳表　S1803

施 工 内 訳 表

整地　　SZA109　　施工　第0-0008号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

路床置換工（有効層）

施 工 内 訳 表

100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100.000	ｍ３			SZA117　　施工　第0-0010号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３			T1010
計	100	ｍ３			
小計	1	ｍ３			
B　路床材種別 D　施工数量	=2 =1		C　施工幅員 E　障害の有無		=3 =1

施 工 内 訳 表

路床盛土　SZA117　施工　第0-0010号内訳表

4.0m以上　20,000m3未満　1　ｍ３　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ［湿地］賃料			ブルドーザ［湿地］賃料		KQG15
振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料			振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料		KQ890
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小計					

施 工 内 訳 表

法面工　人力施工による植生工
張芝工　野芝・高麗芝（全面張）　　施工規模　１００ｍ２未満　　1　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面工　人力施工による植生工 張芝工　野芝・高麗芝（全面張り）	1.000	ｍ２			RF306
小計	1	ｍ２			
A　工種 E　植栽割増の有無（Ａ＝５～６時選択）	=6 =1		C　施工規模（Ａ＝４～６時選択）		=4

施 工 内 訳 表

法面工　人力施工による植生工
筋芝工　野芝・高麗芝　　施工規模　１００ｍ２未満　　1　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面工　人力施工による植生工 筋芝工　野芝・高麗芝	1.000	ｍ２			RF304
小計	1	ｍ２			
A　工種 E　植栽割増の有無（Ａ＝５～６時選択）	=5 =1		C　施工規模（Ａ＝４～６時選択）		=4

施 工 内 訳 表

床掘り　　SZA161　　施工　第0-0013号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス２次			バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス２次		MA204
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0014号内訳表

最大埋戻幅1m未満　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低・排ガス２０１４			バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低・排ガス２０１４		MA23A
タンパ（ランマ）賃料			タンパ（ランマ）賃料		KQ632
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー　スタンド			ガソリン レギュラー　スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝（左側・標準型一般部）　SZA597　　施工　第0-0015号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ020
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
管(函)渠型側溝 固定ｽﾘｯﾄ 縦横断型 300×300			円形側溝 縦断用 内径２５０ｍｍ Ｔ－２５		T1H00
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝（左側・標準型集水部）　SZA597　　施工　第0-0016号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ020
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
管(函)渠型側溝 集水部 固定ｽﾘｯﾄ用 縦横断型 300×300			円形側溝 縦断用 内径２５０ｍｍ Ｔ－２５		T1H41
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝（右側・標準型一般部）　SZA597　　施工　第0-0017号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ020
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
管(函)渠型側溝 固定ｽﾘｯﾄ 縦横断型 300×300			円形側溝 縦断用 内径２５０ｍｍ Ｔ－２５		T1H00
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝（右側・標準型集水部）　SZA597　　施工　第0-0018号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ020
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
管(函)渠型側溝 集水部 固定ｽﾘｯﾄ用 縦横断型 300×300			円形側溝 縦断用 内径２５０ｍｍ Ｔ－２５		T1H41
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

管（函）渠型側溝（車両乗入用一般部）　SZA597　　施工　第0-0019号内訳表

据付　200mm以上300mm以下　全ての費用　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ020
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
管(函)渠型側溝 固定ｽﾘｯﾄ 縦横断型 300×300			円形側溝 縦断用 内径２５０ｍｍ Ｔ－２５		T1H00
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SZD005　施工　第0-0020号内訳表

全仕上り厚３５０ｍｍ　2層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		MC20P
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン ＲＣ－４０			クラッシャラン Ｃ－４０		TCF04
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）　SZD009　施工　第0-0021号内訳表

粒度調整砕石　全仕上り厚１５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		MC20P
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整砕石 Ｍ－４０			再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０		TCD20
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

凍上抑制層　SZD006　施工　第0-0022号内訳表

全仕上り厚１５０ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次			小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次		MA13E
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料			振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		KQ870
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン ＲＣ－４０			再生クラッシャラン ＲＣ－４０		TCF04
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0023号内訳表

全仕上り厚１００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次			小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次		MA13E
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料			振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		KQ870
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン ＲＣ－４０			再生クラッシャラン ＲＣ－４０		TCF04
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小計					

施 工 内 訳 表

車両乗入口路盤　SZD006　施工　第0-0024号内訳表

全仕上り厚３７０ｍｍ　2層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次			小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次		MA13E
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料			振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		KQ870
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン ＲＣ－４０			再生クラッシャラン ＲＣ－４０		TCF04
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施 工 内 訳 表

全ての費用

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小計					

施 工 内 訳 表

踏掛版設置　　SZD091　　施工　第0-0025号内訳表

２４－１２－２５　高炉　　ｺﾞﾑ支承あり　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式			コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式		MC316
普通作業員			普通作業員		RA010
型わく工			型わく工		RA165
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
生コンクリート（２４－１２－２５） 高炉（W／C ５５%以下）			生コンクリート ２４－１２－２５ 高炉 W／C５５%		T1235
ゴム支承			ゴム支承 Coヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ単層２０mm		TJ430
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

鉄筋加工・組立
一般構造物　　ＳＤ３４５　Ｄ２５　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工	1.000	t			SB502　施工　第0-0027号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t			SB502　施工　第0-0028号内訳表
小計	1	t			
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径	=3 =9		B　組立区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）		=1 =0

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２５	1.030	t			TA212
諸雑費		%			#09
小計	1	t			
A　作業区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =0		C　鉄筋材料規格・径		=9

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
諸雑費		%			#09
小計	1	t			
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径	=2 =9		B　組立区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）		=1 =0

施 工 内 訳 表

鉄筋加工・組立
一般構造物　　ＳＤ３４５　Ｄ２２　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工	1.000	t			SB502　施工　第0-0030号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t			SB502　施工　第0-0031号内訳表
小計	1	t			
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径	=3 =8		B　組立区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）		=1 =0

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ２２	1.030	t			TA210
諸雑費		%			#09
小計	1	t			
A　作業区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =0		C　鉄筋材料規格・径		=8

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
諸雑費		%			#09
小計	1	t			
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径	=2 =8		B　組立区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）		=1 =0

施 工 内 訳 表

鉄筋加工・組立
一般構造物　　ＳＤ３４５　Ｄ１３　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工	1.000	t			SB502　施工　第0-0033号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t			SB502　施工　第0-0034号内訳表
小計	1	t			
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径	=3 =5		B　組立区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）		=1 =0

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３	1.030	t			TA204
諸雑費		%			#09
小計	1	t			
A　作業区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =0		C　鉄筋材料規格・径		=5

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
諸雑費		%			#09
小計	1	t			
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径	=2 =5		B　組立区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）		=1 =0

施 工 内 訳 表

鉄筋加工・組立
一般構造物　　ＳＤ３４５　Ｄ１０　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工	1.000	t			SB502　施工　第0-0036号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t			SB502　施工　第0-0037号内訳表
小計	1	t			
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径	=3 =4		B　組立区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）		=1 =0

鉄筋加工

施 工 内 訳 表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１０	1.030	t			TA202
諸雑費		%			#09
小計	1	t			
A　作業区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =0		C　鉄筋材料規格・径		=4

鉄筋組立（一般構造物）

施 工 内 訳 表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役		人			RA125
鉄筋工		人			RA050
普通作業員		人			RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
諸雑費		%			#09
小計	1	t			
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径	=2 =4		B　組立区分 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）		=1 =0

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　SZD241　施工　第0-0038号内訳表

設置　C種(180/210×300×600)　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き			バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き		KQ050
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック　C種両面R １８０ｍｍ×３００ｍｍ×長６００ｍｍ			歩車道境界ブロック Ｃ　１８０／２１０×３００×６００		T1684
軽油			軽油 パトロール給油		TSX24
再生クラッシャラン ＲＣ－４０			再生クラッシャラン ＲＣ－４０		TCF04
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　道路鋲設置
小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ　　施工規模　１０個未満　　1　　個　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
道路鋲設置工　小型鋲　両面反射 貼付式　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	1.000	個			RGJ48
小計	1	個			
A　作業区分 C　施工規模 E　夜間作業の有無	=1 =3 =1		B　規格仕様区分 D　時間的制約の有無		=6 =3

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
X1000	＊＊本　工　事＊＊			
Y0HZZ	道路改良	1式		
Y0H1Y	道路土工	1式		
Y0H1Y200	掘削工	1式		
Y0H1Y200A00	掘削	1式		
SZA101	掘削 土砂	457 m3		A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 A=土砂,B=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,C=押土なし,D=障害なし,E=5,000m3未満,I=豪雪
				割増　工種条件と同じ
Y0H1Y257	路床盛土工	1式		
Y0H1Y257A07	路床盛土	1式		
SZA117	路床盛土 2.5m未満	6 m3		A=1 A=2.5m未満
Y0H1Y258	法面整形工	1式		
Y0H1Y258408	法面整形（切土部）	1式		
SZA301	法面整形 切土部	2 m2		A=2,C=2,D=2,E=1,F=1 A=切土部,C=現場制約なし,D=ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土,E=豪雪
				割増　工種条件と同じ,F=全ての費用
SZA301	法面整形 盛土部	16 m2		A=1,B=2,C=2,D=2,E=1,F=1 A=盛土部,B=法面締固めなし,C=現場制約なし,D=ﾚｷ質土、砂及び砂質
				土、粘性土,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=全ての費用
Y0H1Y205	残土処理工	1式		
Y0H1Y205A01	土砂等運搬	1式		

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
SZA105	土砂等運搬 標準	464 ｍ３		A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=4.7 A=標準,C=土砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=豪雪割増
				工種条件と同じ,G=運搬距離［ｋｍ］
Y0H1Y205A0F	残土等処分	 １式		
SZA133	残土等処分	464 ｍ３		A=2 A=処分費（各種）
Y0H01	地盤改良工	 １式		
Y0H0125A	置換工	 １式		
Y0H0125A40F	置換	 １式		
S1803	路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００	113 ｍ３		A=2,B=1,D=1 A=再生クラッシャーランＲＣ１００,B=標準（10,000m3未満),D=障
				害なし
S1801	路床置換工（有効層）	112 ｍ３		B=2,C=3,D=1,E=1 B=再生クラッシャーランＲＣ１００,C=4.0m以上,D=20,000m3未満,
				E=障害なし
Y0H1R	法面工	 １式		
Y0H1R200	植生工	 １式		
Y0H1R20042A	張芝	 １式		
SF316	法面工　人力施工による植生工 張芝工　野芝・高麗芝（全面張）	2 ｍ２		A=6,C=4,E=1 A=張芝工　野芝・高麗芝（全面張）,C=施工規模　１００ｍ２未満
				,E=植栽割増なし
Y0H1R20042B	筋芝	 １式		
SF316	法面工　人力施工による植生工 筋芝工　野芝・高麗芝	16 ｍ２		A=5,C=4,E=1 A=筋芝工　野芝・高麗芝,C=施工規模　１００ｍ２未満,E=植栽割増

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
				なし
Y0H25	排水構造物工	1式		
Y0H25200	作業土工	1式		
Y0H2520040R	床掘り	1式		
SZA161	床掘り 土砂	45 m3		A=1,B=5,E=1,F=1 A=土砂,B=小規模,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=全ての費用
Y0H252005F2	埋戻し	1式		
SZA181	埋戻し	28 m3		A=4,D=1 A=最大埋戻幅1m未満,D=豪雪割増　工種条件と同じ
Y0H25201	側溝工	1式		
Y0H2520143G	プレキャストU型側溝	1式		
SZA597	管（函）渠型側溝（左側・標準型一般部） 据付	38.9 m		A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=8 A=据付,B=200mm以上300mm以下,C=基礎砕石あり,D=全ての費用,E=計
				上有り,F=固定スリット,G=標準部,H=無し,I=縦横断型,J=300×300×2000
SZA597	管（函）渠型側溝（左側・標準型集水部） 据付	10.0 m		A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2,H=1,I=2,J=8 A=据付,B=200mm以上300mm以下,C=基礎砕石あり,D=全ての費用,E=計
				上有り,F=固定スリット,G=集水部,H=無し,I=縦横断型,J=300×300×2000
SZA597	管（函）渠型側溝（右側・標準型一般部） 据付	43.4 m		A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=8 A=据付,B=200mm以上300mm以下,C=基礎砕石あり,D=全ての費用,E=計
				上有り,F=固定スリット,G=標準部,H=無し,I=縦横断型,J=300×300×2000
SZA597	管（函）渠型側溝（右側・標準型集水部） 据付	10.0 m		A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2,H=1,I=2,J=8 A=据付,B=200mm以上300mm以下,C=基礎砕石あり,D=全ての費用,E=計
				上有り,F=固定スリット,G=集水部,H=無し,I=縦横断型,J=300×300×2000
SZA597	管（函）渠型側溝（車両乗入用一般部） 据付	4.2 m		A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=2,J=8 A=据付,B=200mm以上300mm以下,C=基礎砕石あり,D=全ての費用,E=計

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
				上有り,F=固定スリット,G=標準部,H=無し,I=縦横断型,J=300×300×2000
YOIZZ	舗装	1式		
YOI24	舗装工	1式		
YOI24212	アスファルト舗装工	1式		
YOI24212A1J	下層路盤（車道・路肩部）	1式		
SZD005	下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚３５０ｍｍ	485 ｍ２		A=350,B=2,D=4,E=1,F=1 A=全仕上り厚(mm),B=2層施工,D=再生クラッシャラン　ＲＣ－４０
				,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=全ての費用
YOI24212A1L	上層路盤（車道・路肩部）	1式		
SZD009	上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石	527 ｍ２		A=2,D=150,E=1,H=6,L=1,M=1 A=粒度調整砕石,D=全仕上り厚(mm),E=1層施工,H=粒度調整砕石　Ｍ
				－４０,L=豪雪割増　工種条件と同じ,M=全ての費用
YOI24212A1K	凍上抑制層	1式		
SZD006	凍上抑制層 全仕上り厚１５０ｍｍ	94 ｍ２		A=150,B=1,D=4,E=1,F=1 A=全仕上り厚(mm),B=1層施工,D=再生クラッシャラン　ＲＣ－４０
				,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=全ての費用
YOI24212A1M	歩道路盤	1式		
SZD006	下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１００ｍｍ	97 ｍ２		A=100,B=1,D=4,E=1,F=1 A=全仕上り厚(mm),B=1層施工,D=再生クラッシャラン　ＲＣ－４０
				,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=全ての費用
YOI24212A1M	歩道路盤	1式		
SZD006	車両乗入口路盤 全仕上り厚３７０ｍｍ	13 ｍ２		A=370,B=2,D=4,E=1,F=1 A=全仕上り厚(mm),B=2層施工,D=再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
				,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=全ての費用
Y0I32	踏掛版設置工	1式		
Y0I32201	踏掛版設置工	1式		
Y0I3220144B	踏掛版設置	1式		
SZD091	踏掛版設置 ２４－１２－２５　高炉	12 ｍ３		B=1,C=1,D=1,E=12,F=1,H=1,I=1,J=3 B=ｺﾞﾑ支承あり,C=養生工あり,D=　高炉,E=２４－１２－２５,F=普
				通車運搬,H=豪雪割増　工種条件と同じ,I=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０, J=水セメント比５５％以下
SB501	鉄筋加工・組立 一般構造物	0.9 t		A=3,B=1,C=9 A=加工・組立,B=一般構造物,C=ＳＤ３４５　Ｄ２５
SB501	鉄筋加工・組立 一般構造物	1.4 t		A=3,B=1,C=8 A=加工・組立,B=一般構造物,C=ＳＤ３４５　Ｄ２２
SB501	鉄筋加工・組立 一般構造物	0.1 t		A=3,B=1,C=5 A=加工・組立,B=一般構造物,C=ＳＤ３４５　Ｄ１３
SB501	鉄筋加工・組立 一般構造物	0.01 t		A=3,B=1,C=4 A=加工・組立,B=一般構造物,C=ＳＤ３４５　Ｄ１０
Y0I31	縁石工	1式		
Y0I31201	縁石工	1式		
Y0I3120143N	歩車道境界ブロック	1式		
SZD241	歩車道境界ブロック 設置	55.9 m		A=1,B=3,C=1,D=2,F=4,K=1,M=2 A=設置,B=C種(180/210×300×600),C=基礎砕石あり,D=均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし,F=再生クラッシャラン　ＲＣ－４０,K=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,M=C種両面R(180/210×300×600)
Y0I28	道路付属施設工	1式		
Y0I2821C	道路付属物工	1式		
Y0I2821C43X	道路鋲	1式		

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
SF567	道路付属物設置工　道路鋲設置 小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ	8 個		A=1,B=6,C=3,E=1 A=設置,B=小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ,C=施工規模 １０個未満,E=夜間作業（２０時～６時）なし
G0000	＊＊直接工事費＊＊			
Z0051	うち材料費	１式		
Z0052	うち労務費	１式		
Z0050	共通仮設費（率分）	１式		
Z0041	共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)	１式		
T9300	残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1 箇所		
T9302	残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1 式		
T9059	産業廃棄物の分析　溶出試験 10検体まで 水素イオン濃度	1 検体		
G1000	＊＊共通仮設費計＊＊			
G2000	＊＊純工事費＊＊			
Z0020	現場管理費	１式		
Z0056	うち法定福利費事業主分	１式		
Z0057	うち建退共制度の掛金	１式		
G4000	＊＊工事原価＊＊			
Z0058	うち安全衛生経費	１式		
Z0030	一般管理費等	１式		

入力データ一覧表

コード	名称・規格など	数量／単位	単価／金額	条件値／条件名称
Z0032	契約保証費	1式		
G3200	＊＊一般管理費等計＊＊			
G4800	＊＊工事価格＊＊			
G4500	＊＊工事価格計＊＊			
Z0039	消費税・地方消費税額	1式		
G4900	＊＊請負工事費＊＊			

数 量 総 括 表 - 1

工　事　名	令和8年度市道0365号線道路築造工事

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数量(当初)	数量(変更)	数量増減	摘　　要
道路改良						
道路土工						
掘削工						
土砂掘削	C1	m3	457			
路肩盛土工						
路肩盛土	B3	m3	6			
法面整形工						
切土法面	L1	m2	2			
盛土法面	L2	m2	16			
残土処理工						
残土処理	運搬	m3	464			4.7km
地盤改良工						
置換工						
路床置換無効層	再生骨材RC100 t=20cm	m3	113			
路床置換有効層	再生骨材RC100 t=20cm	m3	112			
法面工						
植生工						
張芝	L1	m2	2			
筋芝	L2	m2	16			

数 量 総 括 表 - 2

工　事　名	令和8年度市道0365号線道路築造工事

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	単位	数量(当初)	数量(変更)	数量増減	摘　　要
排水構造物工						
作業土工						
床掘	C5	m3	45			
埋戻	R5	m3	28			
側溝工						
管渠型側溝（左側）	300×300　(標準型一般部)	m	38.9			
管渠型側溝（左側）	300×300　(標準型集水部)	m	10.0			
管渠型側溝（右側）	300×300　(標準型一般部)	m	43.4			
管渠型側溝（右側）	300×300　(標準型集水部)	m	10.0			
管渠型側溝（左側）	300×300　(車両乗入用一般部)	m	4.2			
舗装工						
路盤工						
下層路盤	再生骨材RC40 t=35cm	m2	485			
上層路盤	粒調砕石0-40 t=15cm	m2	527			
凍上抑制層	再生骨材RC40 t=15cm	m2	94			
歩道路盤	再生骨材RC40 t=10cm	m2	97			
車両乗入口路盤	再生骨材RC40 t=37cm	m2	13			
踏掛版設置工						
踏掛版	Co：24-12-25（高炉）	m3	12			Co運搬3.0km
鉄筋	SD345　D25	t	0.9			
	〃　　D22	t	1.4			
	〃　　D13	t	0.1			
	〃　　D10	t	0.01			
縁石工						
縁石工						
歩車道境界ブロック	H=200　左側	m	55.9			
道路付属施設工						
道路付属物工						
道路鋲		個	8			

道路土工　数量集計表

種　別・細　別	規　格	単位	当初数量	変更数量	摘　要
掘削工					
土砂掘削	C1	m3	456.9		
路肩盛土工					
路肩盛土	B3	m3	5.8		
法面整形工					
切土法面	L1	m2	1.6		
盛土法面	L2	m2	15.5		
残土処理工					
残土処理	運　搬	m3	464.2		4.7km

土　量　計　算　書

測　　点	土砂掘削：C1				測　　点				
	距 離	断面積	平 均 断面積	土 量		距 離	断面積	平 均 断面積	土 量
NO.2 + 5.00	0.000	10.5	－	－					
NO.3	15.000	9.7	10.10	151.5					
NO.4	20.000	6.5	8.10	162.0					
NO.5	20.000	5.6	6.05	121.0					
NO.5 + 0.10	0.100	6.4	6.00	0.6					
NO.5 + 5.10	5.000	2.3	4.35	21.8					
小　　計	60.100			456.9					

土　量　計　算　書

測　　点	路肩盛土：B3（左側）				測　　点	路肩盛土：B3（右側）			
	距　離	断面積	平　均 断面積	土　量		距　離	断面積	平　均 断面積	土　量
NO.2 ＋　5.00	0.000	0.0	－	－	NO.2 ＋　5.00	0.000	0.0	－	－
NO.3	15.000	0.0	0.00	0.0	NO.3	15.000	0.1	0.05	0.8
NO.4	20.000	0.0	0.00	0.0	NO.4	20.000	0.2	0.15	3.0
NO.5	20.000	0.0	0.00	0.0	NO.5	20.000	0.0	0.10	2.0
NO.5 ＋　0.10	0.100	0.0	0.00	0.0	NO.5 ＋　0.10	0.100	0.0	0.00	0.0
NO.5 ＋　5.10	5.000	0.0	0.00	0.0	NO.5 ＋　5.10	5.000	0.0	0.00	0.0
小　　計	60.100			0.0		60.100			5.8

面　積　計　算　書

測　　点	切土法面整形工：L1（左側）				測　　点	切土法面整形工：L1（右側）			
	距 離	法長	平 均 法長	面 積		距 離	法長	平 均 法長	面 積
NO.2 + 5.00	0.000	0.1	—	—	NO.2 + 5.00	0.000	0.1	—	—
NO.3	15.000	0.0	0.05	0.8	NO.3	15.000	0.0	0.05	0.8
NO.4	20.000	0.0	0.00	0.0	NO.4	20.000	0.0	0.00	0.0
NO.5	20.000	0.0	0.00	0.0	NO.5	20.000	0.0	0.00	0.0
NO.5 + 0.10	0.100	0.0	0.00	0.0	NO.5 + 0.10	0.100	0.0	0.00	0.0
NO.5 + 5.10	5.000	0.0	0.00	0.0	NO.5 + 5.10	5.000	0.0	0.00	0.0
小　　計	60.100			0.8		60.100			0.8

面　積　計　算　書

測　　点	盛土法面整形工：L2（左側）				測　　点	盛土法面整形工：L2（右側）			
	距 離	法長	平 均 法長	面 積		距 離	法長	平 均 法長	面 積
NO.2 + 5.00	0.000	0.0	—	—	NO.2 + 5.00	0.000	0.0	—	—
NO.3	15.000	0.0	0.00	0.0	NO.3	15.000	0.2	0.10	1.5
NO.4	20.000	0.1	0.05	1.0	NO.4	20.000	0.5	0.35	7.0
NO.5	20.000	0.0	0.05	1.0	NO.5	20.000	0.0	0.25	5.0
NO.5 + 0.10	0.100	0.0	0.00	0.0	NO.5 + 0.10	0.100	0.0	0.00	0.0
NO.5 + 5.10	5.000	0.0	0.00	0.0	NO.5 + 5.10	5.000	0.0	0.00	0.0
小　　計	60.100			2.0		60.100			13.5

地盤改良工　数量集計表

種　別・細　別	規　格	単位	当初数量	変更数量	摘　要
置換工					
路床置換無効層	再生骨材 RC100 t=20cm	m3	113.0		
路床置換有効層	再生骨材 RC100 t=20cm	m3	112.1		

地 盤 改 良 工 計 算 書

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
路床置換無効層	RC100 t=20cm	113.0 = 113.0	113 0	m3
路床置換有効層	RC100 t=20cm	112.1 = 112.1	112 1	m3

面　積　計　算　書

測点	路床置換無効層				測点	路床置換有効層			
	距離	断面積	平均断面積	土量		距離	断面積	平均断面積	土量
NO.2 + 5.00	0.000	2.14	—	—	NO.2 + 5.00	0.000	2.12	—	—
NO.3	15.000	2.14	2.14	32.1	NO.3	15.000	2.12	2.12	31.8
NO.4	20.000	1.99	2.07	41.4	NO.4	20.000	1.97	2.05	41.0
NO.5	20.000	1.54	1.77	35.4	NO.5	20.000	1.54	1.76	35.2
NO.5 + 0.10	0.100	1.54	1.54	0.2	NO.5 + 0.10	0.100	1.54	1.54	0.2
NO.5 + 5.10	5.000	0.00	0.77	3.9	NO.5 + 5.10	5.000	0.00	0.77	3.9
小計	60.100			113.0		60.100			112.1

法面工　数量集計表

種　別・細　別	規　格	単位	当初数量	変更数量	摘　要
植生工					
張芝	L1	m2	1.6		法面整形工に同じ
筋芝	L2	m2	15.5		法面整形工に同じ

排水構造物工　数量集計表

種　別・細　別	規　格	単位	当初数量	変更数量	摘　要
作業土工					
床掘	C5	m3	44.6		
埋戻	R5	m3	27.8		
側溝工					
管渠型側溝　(左側)	300×300　標準型一般部	m	38.9		
管渠型側溝　(左側)	300×300　標準型集水部	m	10.0		
管渠型側溝　(右側)	300×300　標準型一般部	m	43.4		
管渠型側溝　(右側)	300×300　標準型集水部	m	10.0		
管渠型側溝　(左側)	300×300　車両乗入用一般部	m	4.2		

土　量　計　算　書

L

測　　点	床　　掘：C5				測　　点	埋　　戻：R5			
	距 離	断面積	平 均 断面積	土 量		距 離	断面積	平 均 断面積	土 量
NO.2 + 5.00	0.000	0.7	—	—	NO.2 + 5.00	0.000	0.4	—	—
NO.3	15.000	0.6	0.65	9.8	NO.3	15.000	0.4	0.40	6.0
NO.4	20.000	0.6	0.60	12.0	NO.4	20.000	0.4	0.40	8.0
NO.5	20.000	0.0	0.30	6.0	NO.5	20.000	0.0	0.20	4.0
NO.5 + 0.10	0.100	0.0	0.00	0.0	NO.5 + 0.10	0.100	0.0	0.00	0.0
NO.5 + 5.10	5.000	0.0	0.00	0.0	NO.5 + 5.10	5.000	0.0	0.00	0.0
小　　計	60.100			27.8	小　　計	60.100			18.0

土　量　計　算　書

R

測　　点	床　　掘：C5				測　　点	埋　　戻：R5			
	距 離	断面積	平 均 断面積	土 量		距 離	断面積	平 均 断面積	土 量
NO.2 + 5.00	0.000	0.5	—	—	NO.2 + 5.00	0.000	0.3	—	—
NO.3	15.000	0.4	0.45	6.8	NO.3	15.000	0.2	0.25	3.8
NO.4	20.000	0.3	0.35	7.0	NO.4	20.000	0.2	0.20	4.0
NO.5	20.000	0.0	0.15	3.0	NO.5	20.000	0.0	0.10	2.0
NO.5 + 0.10	0.100	0.0	0.00	0.0	NO.5 + 0.10	0.100	0.0	0.00	0.0
NO.5 + 5.10	5.000	0.0	0.00	0.0	NO.5 + 5.10	5.000	0.0	0.00	0.0
小　　計	60.100			16.8	小　　計	60.100			9.8

元 設 計 上段
変更設計 下段

名称：管渠型側溝　300×300（標準型）　構造物位置及延長(個所)調書

左側		右側		摘要
測点	延長(個所)	測点	延長(個所)	
NO.2+5.00～NO.2+17.90	12.9 m	No.2+5.0～NO.4+18.17	53.4 m	
NO.3+2.10～NO.4+17.87	36.0 m			
小　計	48.9 m	小　計	53.4 m	

備　考

(左側)

48.9÷@10.0=5箇所	標　準 L=48.9-10.0	38.9 m
L=5×2.0m/本=10.0m	集水部 L=	10.0 m

（右側）

53.4÷@10.0=5箇所	標　準 L=53.4-10.0	43.4 m
L=5×2.0m/本=10.0m	集水部 L=	10.0 m

元 設 計 上段
変更設計 下段


名称：管渠型側溝　300×300（車両乗入用）　構造物位置及延長(個所)調書

左側		右側		摘要
測点	延長(個所)	測点	延長(個所)	
NO.2+17.90～NO.3+2.10	4.2 m			
小　計	4.2 m			

備　考

名　称	管渠型側溝　300×300	縮　尺	－

図　面




10m 当り算出

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
側溝ﾌﾞﾛｯｸ	300×300	= 10.00	10 0	m
基礎材	RC40･t=100	0.47 × 10.0 = 4.70	4 7	m2
基面整正		0.47 × 10.0 = 4.70	4 7	m2

名　称	管渠型側溝 300×300（車両乗入用）	縮　尺	－

図　面



10m 当り算出

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
側溝ﾌﾞﾛｯｸ	300×300	= 10.00	10 0	m
基礎材	RC40･t=100	0.47 × 10.0 = 4.70	4 7	m2
基面整正		0.47 × 10.0 = 4.70	4 7	m2

舗装工　数量集計表

種　別・細　別	規　格	単位	当初数量	変更数量	摘　要
路盤工					
下層路盤	再生骨材 RC 40 t=35cm	m2	485.4		
上層路盤	粒調砕石 0～40 t=15cm	m2	527.4		
凍上抑制層	再生骨材 RC 40 t=15cm	m2	94.4		
歩道路盤	再生骨材 RC 40 t=10cm	m2	97.2		
車両乗入口路盤	再生骨材 RC 40 t=37cm	m2	13.0		
踏掛版設置工					
踏掛版	Co：24-12-25（高炉）	m3	12.1		Co運搬3.0km
鉄筋	SD345　D25	t	0.9		
	〃　D22	t	1.4		
	〃　D13	t	0.1		
	〃　D10	t	0.01		

本 線 数 量 計 算 書

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
下層路盤	t=35cm	521.0 － 8.8 － 26.8 ＝ 485.4	485.4	m2
上層路盤	t=15cm	539.4 － 11.5 － 0.5 ＝ 527.4	527.4	m2

歩 道 数 量 計 算 書

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
凍上抑制層	t=15cm	95.9 － 1.5 = 94.4	94.4	m2
歩道路盤	t=10cm	97.4 － 0.2 = 97.2	97.2	m2
車両乗入口	t=37cm	13.0 13.0	13.0	m2

面　積　計　算　書

測　　点	下層路盤 再生骨材 RC40 t=35cm				測　　点	上層路盤 粒調砕石 0～40　t=15cm			
	距 離	長さ	平 均 長 さ	面 積		距 離	長さ	平 均 長 さ	面 積
NO.2 + 5.00	0.000	9.68	—	—	NO.2 + 5.00	0.000	9.68	—	—
NO.3	15.000	10.23	9.96	149.4	NO.3	15.000	10.23	9.96	149.4
NO.4	20.000	8.94	9.59	191.8	NO.4	20.000	8.94	9.59	191.8
NO.5	20.000	7.17	8.06	161.2	NO.5	20.000	7.27	8.11	162.2
NO.5 + 0.10	0.100	7.16	7.17	0.7	NO.5 + 0.10	0.100	7.26	7.27	0.7
NO.5 + 5.10	5.000	0.00	3.58	17.9	NO.5 + 5.10	5.000	6.85	7.06	35.3
小　　計	60.100			521.0		60.100			539.4


面　積　計　算　書


測　　点	凍上抑制層 再生骨材 RC40 t=15cm				測　　点	歩道路盤 再生骨材 RC40 t=10cm			
	距 離	長さ	平 均 長 さ	面 積		距 離	長さ	平 均 長 さ	面 積
NO.2 + 5.00	0.000	1.73	—	—	NO.2 + 5.00	0.000	1.73	—	—
NO.3	15.000	1.73	1.73	26.0	NO.3	15.000	1.73	1.73	26.0
NO.4	20.000	1.73	1.73	34.6	NO.4	20.000	1.73	1.73	34.6
NO.5	20.000	2.05	1.89	37.8	NO.5	20.000	2.15	1.94	38.8
NO.5 + 0.10	0.100	2.05	2.05	0.2	NO.5 + 0.10	0.100	2.15	2.15	0.2
NO.5 + 5.10	5.000	2.05	2.05	10.3	NO.5 + 5.10	5.000	2.15	2.15	10.8
車両乗入口控除				13.0	車両乗入口控除				13.0
小　　計	60.100			95.9		60.100			97.4

一般計算書

種　　別：舗装工
ブロック：舗装工
区　　分：

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
舗装工 車両乗入口路盤 再生骨材RC40 仕上げ厚t=37cm	車両乗入口歩道路盤（NO.3付近） A　＝　13.0m2	13.0　m2






下層路盤 歩車道境界ブロック部控除面積計算書

区　　分	控除幅 B (m)	控除高 H (m)	延 長 L (m)	立 積 V (m^3)
歩車道境界ブロック	0.55	0.10	55.9	3.07
計				3.07

歩車道境界ブロック




・ 下層路盤(t=35cm)控除面積


A = 3.07 ÷ 0.35 ≒ 8.8 m^2

下層路盤 踏掛版控除面積計算書

区　　分	控除幅 B (m)	控除高 H (m)	延 長 L (m)	立 積 V (m^3)
踏掛版 (t-35cm)	6.94	0.30	4.5	9.37
計				9.37

控除幅　(6.74+7.13) /2=6.935≒6.94






・ 下層路盤(t=35cm)控除面積


A = 9.37 ÷ 0.35 ≒ 26.8 m^2

上層路盤 踏掛版控除面積計算書

区　　分	控除幅 B (m)	控除高 H (m)	延 長 L (m)	立 積 V (m^3)
踏掛版 (t-35cm)	6.93	0.05	5.0	1.73
計				1.73

控除幅　(6.72+7.13) /2=6.925≒6.93







・ 上層路盤(t=15cm)控除面積

A = 1.73 ÷ 0.15 ≒ 11.5 m^2

上層路盤 地覆部控除面積計算書

区　　分	控除幅 B (m)	控除高 H (m)	延 長 L (m)	立 積 V (m^3)
地覆 右ウイング	0.10	0.10	6.8	0.07
計				0.07






・ 上層路盤(t=15cm)控除面積

A = 0.07 ÷ 0.15 ≒ 0.5 m^2

凍上抑制層 歩車道境界ブロック部控除面積計算書

区　　分	控除幅 B (m)	控除高 H (m)	延 長 L (m)	立 積 V (m^3)
歩車道境界ブロック	0.05	0.08	55.9	0.22
計				0.22

歩車道境界ブロック





・ 凍上抑制層(t=15cm)控除面積

A = 0.22 ÷ 0.15 ≒ 1.5 m^2

歩道路盤 地覆部控除面積計算書

区　　分	控除幅 B (m)	控除高 H (m)	延 長 L (m)	立 積 V (m^3)
地覆 左ウイング	0.10	0.03	6.8	0.02
計				0.02





・ 歩道路盤(t=10cm)控除面積

A ＝ 0.02 ÷ 0.10 ≒ 0.2 m^2

元 設 計　上段
変更設計　下段


名称：A1橋台踏掛版　　構造物位置及延長(個所)調書

測　　点	延長(個所)	測　　点	延長(個所)	摘　　要
NO.5+0.10～NO.5+5.10	1個所			
小　　計	1個所			

備　考

名　称	A1橋台踏掛版	縮　尺	－

図　面



1個所 当り算出

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
コンクリート	24-12-25 (高炉)	(6.72 + 7.13) × 5.00 × 0.5 × 0.35		
		= 12.1	12 1	m3
鉄筋	SD345			

径	長さ(mm)	本数	1本あたり質量(kg)	質量(kg)
D25	4800	48	19.10	916.80
D22	5100	25	15.50	387.50
D22	6730	33	20.46	675.18
D22	6940	17	21.10	358.70
D13	580	172	0.58	99.76
D10	960	9	0.54	4.860
D13	1380	18	1.37	24.66

径	重量計 (kg)	重量計 (t)	数　　量	単位
D25	916.80	0.92	0 9	t
D22	1421.38	1.42	1 4	t
D13	124.42	0.12	0 1	t
D10	4.860	0.0049	0 01	t

道路付属施設工　数量集計表

種　別・細　別	規　格	単位	当初数量	変更数量	摘　要
縁石工					
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ-1	H=200	m	55.9		左側
道路付属物工					
道路鋲		個	8		

元 設 計　上段
変更設計　下段

名称：歩車道境界ブロック　　構造物位置及延長(個所)調書

左側		右側		摘要
測点	延長(個所)	測点	延長(個所)	
NO.2+5.00～NO.2+17.90	12.9 m			
NO.3+2.10～NO.5+5.05	43.0 m			
小　計	55.9 m			


備　考

名　称	歩車道境界ブロック	縮　尺	－

図　面

歩車道境界ブロック

C型，両側エプロン付両面R



10m当り算出

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式	数　　量	単位
歩車道境界ブロック	H=200	両面R　　= 10.00	10.00	m

道 路 鋲 数 量 計 算 書

名　　称	規格・寸法	計　　算　　式
道路鋲		歩車道境界ブロック-1　H=200　　L ＝ 55.9 m
		設置数量（個数）
		55.9(m)÷20(m)=2.795
		2.795×3=8.385≒8　　N ＝ 8 個

位　置　図


令和8年度市道0365号線道路築造工事
磯町
磯町公民館
磯の里霊園
南押原中学校
南押原小学校
磯山神社
判官塚北集会所
判官塚古墳
神明宮
亀和田町集落センター
磐裂根裂神社
北赤塚町
小金留

令和8年度市道0365号線道路築造工事　S=1:500

鹿沼市北赤塚町　平面図

施工延長　L=60.1m

河川区域線

函渠型側溝300×300(標準型)　L=12.9m

函渠型側溝300×300(標準型)　L=36.0m

函渠型側溝300×300(車両乗入用)　L=4.2m

歩車道境界ブロック　L=55.9m

歩車道境界ブロック　L=6.8m

函渠型側溝300×300(標準型)　L=53.4m

U-4型側溝400×400　L=109.9m

U-5型側溝400×400　L=10.0m

U-4型側溝400×400　L=18.3m

NO.13

+13.40

SP.2

NO.12

NO.11

NO.10

NO.9

NO.8

SP.1

NO.7

NO.6

NO.5

NO.4

NO.3

NO.2

NO.1

NO.0

BC.2
NO.10
EC.1
+17.388(NO.0)

+2.50
NO.9+0.40

+5.20
NO.8

NO.7+10.40

+8.500

+13.000

+5.100

NO.2+5.00

NO.3+9.86

NO.2+9.86

NO.0+19.86

NO.5+4.86

NO.11+16.78

NO.10+16.78

平行区間長 L=20.000

滞留長 L=30.000

テーパー長 L=20.000
15m(最小値)＜20m=40×3.0/6

本線シフト長 L=35.000
35m(最小値)＞20m=40×1.5/3

右折車線長 L=50.000

右折車線長 L=60.000

30m(最小値)＞25m=50

千趣会
入り口
滞留長 L=30.000

IP.1
X=54182.387
Y=-6659.901
IA= 3-15- 6.41
R=2000
TL=56.770
CL=113.509
SL=0.806

IP.2
R=4000.000 L=85.730
BC 2-0 10+02.571
EC 1-0 9+17.441
R=∞ L=5.130

IP1
R=∞ L=27.887
BP 0+00.000

集水桝-4
集水桝-5
集水桝-6

曲曲勾配側溝
400×600
L=2.0m

曲曲勾配側溝
400×500
L=7.1m

曲曲勾配側溝
400×500
L=1.8m

鹿沼土採取場跡

水神技研

黒川

T.04-1
PH=96.331

T.04
PH=95.854

T.05
PH=96.100

T.02
PH=95.689


KBM.1
H=96.615

工事名	令和8年度 市道0365号線道路築造工事 鹿沼市北赤塚町		
図面名	平面図		
縮　尺	S=1:500	図面番号	8葉中之1
事務所名	鹿沼市役所		

令和8年度市道0365号線道路築造工事

V=1:100
H=1:500


鹿沼市北赤塚町　　縦断図




工事名	令和8年度 市道0365号線道路築造工事 鹿沼市北赤塚町		
図面名	縦断図		
縮　尺	V=1:100 H=1:500	図面番号	8葉中之2
事業所名	鹿沼市役所		

令和8年度市道0365号線道路築造工事 S=1:100
標準横断図

市道0365号線（起点～橋梁）




市道0365号線（乗入口区間）




工事名	令和8年度 市道0365号線道路築造工事 鹿沼市北赤塚町		
図面名	標準横断図		
縮　尺	S=1:100	図面番号	8葉中之3
事務所名	鹿沼市役所		

令和8年度市道0365号線道路築造工事　S=1:100
鹿沼市北赤塚町　　横断図(1)


NO. 2+5. 00
GH=96. 00
FH=96. 056




NO. 4
GH=95. 90
FH=96. 274



NO. 2
GH=95. 99
FH=96. 019



NO. 3
GH=96. 05
FH=96. 169




NO. 2～NO. 4


工事名	令和8年度 市道0365号線道路築造工事 鹿沼市北赤塚町		
図面名	横断図(1)		
縮　尺	S=1:100	図面番号	8葉中之4
事務所名	鹿沼市役所		

令和8年度市道0365号線道路築造工事　S=1:100
鹿沼市北赤塚町　　横断図(2)


NO. 5+5. 10



NO. 5+0. 10



NO. 5




NO. 5～NO. 5+5. 10

工事名	令和8年度 市道0365号線道路築造工事 鹿沼市北赤塚町		
図面名	横断図(2)		
縮　尺	S=1:100	図面番号	8葉中之5
事務所名	鹿沼市役所		

小構造物詳細図　　S=1:20


函渠型側溝
300×300(標準型)



数量表　　10m当たり

名称	規格	単位	数量	備考
函渠型側溝	B300×H300(標準型)	m	10.00	
敷モルタル	1:3	m^3	0.13	
基礎砕石	RC 40　t=10cm	m^2	4.70	
基面整正		m^2	4.70	


函渠型側溝
（集水：グレーチング付き）



数量表　　10m当たり

名称	規格	単位	数量	備考
函渠型側溝	B300×H300(標準型)	m	10.00	
敷モルタル	1:3	m^3	0.13	
基礎砕石	RC 40　t=10cm	m^2	4.70	
基面整正		m^2	4.70	


函渠型側溝
300×300(車両乗入用)



数量表　　10m当たり

名称	規格	単位	数量	備考
函渠型側溝	B300×H300(車両乗入用)	m	10.00	
敷モルタル	1:3	m^3	0.13	
基礎砕石	RC 40　t=10cm	m^2	4.70	
基面整正		m^2	4.70	


歩車道境界ブロック
C型，両側エプロン付両面R



数量表　　10m当たり

名称	規格	単位	数量	備考
歩車道境界ブロック	C型，両側エプロン付両面R	m	10.00	
基礎砕石	RC 40　t=10cm	m^2	5.50	
基面整正		m^2	5.50	

ボックスカルバート
400×400




数量表　　10m当たり

名称	規格	単位	数量	備考
ボックスカルバート	B400×H400	m	10.00	
基礎コンクリート	18-8-25	m^3	0.80	
型枠		m^2	2.00	
基礎砕石	RC 40　t=15cm	m^2	10.00	
基面整正		m^2	10.00	


工事名	令和8年度 市道0365号線道路築造工事 鹿沼市北赤塚町			
図面名	小構造物詳細図			
縮　尺	S=1:20	図面番号	8葉中之6	
事務所名	鹿沼市役所			

A1橋台踏掛版配筋図　S=1:50

1 － 1



受台詳細図　S=1:10




A1橋台踏掛版材料表

種別	径	長さ (mm)	本数 (本)	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質量 (kg)	摘要
S 1-1	D25	4800	43	3.98	19.10	821	
S 1-2	D25	4800	5	3.98	19.10	96	平均長
S 2-1	D22	5100	22	3.04	15.50	341	
S 2-2	D22	5100	3	3.04	15.50	47	平均長
S 3	D22	6730	33	3.04	20.46	675	平均長
S 4	D22	6940	17	3.04	21.10	359	平均長
S 5	D13	580	172	0.995	0.58	100	
S 6	D10	960	9	0.56	0.54	5	
S 7	D13	1380	18	0.995	1.37	25	
						2469	
ガス管 40A		240	9	3.89	0.93	8	
アンカーキャップ		φ70X3.2	9	——	0.10	1	SS400
						9	


鉄筋集計表

径		SD345 (kg)
D10		5
D13		125
D16 ~ D25	D16	
	D19	
	D22	1422
	D25	917
	小計	2339
D29 ~ D32	D29	
	D32	
	小計	
D35		
D38		
D41		
D51		
合計		2469
ガス管 40A		8
アンカーキャップ		1
合計		9


2 － 2　　3 － 3




4 － 4



受台平面図　S=1:50



位置図




材料強度・材質

コンクリート	σck=24N/mm²
鉄　筋	SD345


工事名	令和8年度 市道0365号線道路築造工事 鹿沼市北赤塚町		
図面名	A1橋台踏掛版配筋図		
縮　尺	S=1:50	図面番号	8葉中之7
事務所名	鹿沼市役所		

A1橋台構造一般図(その1)　S=1:100


正面図(1-1)




背面図(2-2)




断面図(5-5)




平面図(3-3)



平面図(4-4)




地覆詳細図　S=1:20



※(　)は、ウィング先端部の数値を示す。

位置図



材料強度・材質

コンクリート	躯体・底版	σck=24N/mm²
	均　し	σck=18N/mm²
基　礎　材		RC40
鉄　　筋		SD345

工事名	令和8年度 市道0365号線道路築造工事 鹿沼市北赤塚町		
図面名	A1橋台構造一般図（その1）		
縮尺	図示	図面番号	8葉中之8
事務所名	鹿沼市役所		