

## 耐震診断結果(安全性の評価)の集計表(鹿沼市所管分)

単位:棟

※更新された箇所を赤字で表記しています。

用途		公共建築物				民間建築物					合計	
		安全性の評価			改修中	小計	安全性の評価			改修中		小計
		I	II	III			I	II	III			
学校	小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校			5		5					0	5
	危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物					0	1				1	1
合計		0	0	5	0	5	1	0	0	0	1	6

※安全性の評価 I:地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する**危険性が高い**  
 II:地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する**危険性がある**  
 III:地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する**危険性が低い**

安全性の評価 I～IIIは、**震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性**を示します。  
 安全性の評価IIIは、現行耐震基準に相当するものです。安全性の評価I又はIIの場合は、現行耐震基準を下回る評価となりますが、**いずれの評価に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。**